



VISTA DA CIRCULAÇÃO
ESC. 1:20



PLANTA GR-02 COMBINADA A GS-03
ESC. 1:20



PLANTA GR-02 COMBINADA A GS-04
ESC. 1:20

GR-02

Grade de
proteção/
guichê

Revisão 1
Data 29/03/01

Página
1/3

Código de listagem

0603034



Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

GR-02

Grade de proteção/ guichê

Revisão 1
Data 29/03/01

Página
2/3

Código de listagem


0603034



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"


Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário



OPÇÃO 1

FIXAÇÃO C/ PARAFUSO E BUCHA
ESC. 1:2.5

GRAPA EM BARRA CHATA
DE FERRO DE 1/2" x 1/8"



OPÇÃO 2

FIXAÇÃO C/ GRAPA
ESC. 1:2.5

DESCRIÇÃO

Constituintes

- Barras chatas de ferro de 1/2" x 1/8".
- Grapas em barra chata de ferro de 1/2" x 1/8" - [Opção 2].
- Em regiões litorâneas ou outros locais sujeitos à atmosfera corrosiva (NBR 6181): As barras e grapas devem ser previamente galvanizadas a fogo.

Acessórios

- Parafusos galvanizados e buchas de nylon (Fischer S8) [Opção 1].

Acabamentos

- Pintura com tinta esmalte sintético sobre base antioxidante (zarcão).
- Em regiões litorâneas ou outros locais sujeitos à atmosfera corrosiva (NBR 6181): Pintura com tinta esmalte sintético sobre fundo para galvanizados.

APLICAÇÃO

- Para proteção do guichê da secretaria (GS-03 e GS-04).

EXECUÇÃO

- Bater os pontos de solda e eliminar todas as rebarbas nas emendas e cortes das barras.
- Antes da aplicação da base antioxidante ou do fundo para galvanizados, toda superfície metálica deve estar completamente limpa, seca e desengraxada.
- A grade pode ser instalada com grapa ou com parafuso e bucha.
- Em regiões litorâneas ou outros locais sujeitos à atmosfera corrosiva (NBR 6181): Além das barras e grapas previamente galvanizadas, os pontos de solda e corte devem ser tratados com galvanização a frio (tratamento anticorrosivo composto de zinco).

FICHAS DE REFERÊNCIA

Catálogo de Componentes

- Ficha GS-03 Guichê de secretaria/janela de abrir
Ficha GS-04 Guichê de secretaria/janela de correr

Catálogo de Serviços

- Ficha S14 Pintura
Ficha S14.09 Tinta esmalte sintético
Ficha S14.17 Galvanização

RECEBIMENTO

- Verificar bitolas das barras conforme especificação.
- Verificar esquadro e espaçamento homogêneo entre barras horizontais e verticais.
- Verificar a ausência de rebarbas nas barras e saliências excessivas nas soldas.
- Verificar o uso de parafusos galvanizados.
- Verificar execução da pintura sobre base antioxidante.
- Em regiões litorâneas ou outros locais sujeitos à atmosfera corrosiva (NBR 6181):
 - Exigir certificado de galvanização a fogo, emitido pela empresa galvanizadora, para todas as barras.
- Verificar o tratamento dos pontos de solda e corte com galvanização a frio.
- Verificar execução da pintura.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Grade e elementos de fixação.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- un. — por unidade executada e instalada.

Componentes

GR-02

Grade de proteção/ guichê

Revisão 1
Data 29/03/01

Página
3/3

Código de listagem

0603034



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

Componentes