



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

ANEXO XIV – RELAÇÃO DOS BENS REVERSÍVEIS AFETOS À CONCESSÃO

Sistema de Abastecimento de Água

UNIDADE	DESCRIPTIVO	CARACTERIZAÇÃO	INFORMAÇÕES TÉCNICAS
Captação	Extração de água de poço tubular profundo Novo Jardim Stábile .	Em operação setembro/1995	Vazão de extração = 400 m³/hora. Profundidade de 1375 metros. Tubulação do poço diâmetro 300 mm em aço. Macromedidor eletromagnético.
Tratamento	Resfriamento da água e desinfecção por cloro	Em operação setembro/1995	2 tanques de resfriamento e bomba dosadora de cloro
Estação Elevatória de Água Tratada	Conjuntos motobombas, equipamentos de telemetria e automação, painéis elétricos e softstarters	Em operação setembro/1995	3 conjuntos motor e bomba, submersível, de Potência 25 CV
Reservação	Reservatório em concreto armado, tipo semienterrado	Em operação setembro/1995	Volume 2500 m³