



LEGENDA INCÊNDIO	
	- EXTINTOR DE ÁGUA PRESSÃO - 10 L
	- EXTINTOR DE PQS - 4 Kg
	- EXTINTOR CO2 - 6Kg
	- PLACA INDICAÇÃO EXTINTOR
	- PLACA INCIAÇÃO ROTA DE FUGA
	- PLACA INDICAÇÃO SAIDA DE EMERGENCIA

INFORMATIVO	
EXTINTOR IT-21/2018	ÁGUA PRESSURIZADA - 2A PO QUÍMICO SECO BC - 20 BC CO2 6KG BC - 20 BC
SAÍDA DE EMERGENCIA	CONFORME A IT Nº 11/2018 - D.E. 56.819/2018
SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA DE Nº20/2018

CLASSIFICAÇÃO - Decreto Estadual nº 56.819/2011				
GRUPO	OCUPAÇÃO	DIVISÃO	DESCRIÇÃO	EXEMPLOS
H	CLÍNICA E CONSULTÓRIO MÉDICO E ODONTOLÓGICO	H-6	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	POSTO DE SAÚDE
CARGA DE INCÊNDIO IT 14/2011				
OCUPAÇÃO / USO	DESCRIÇÃO	DIVISÃO	CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/M2	
H	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	H-6	250 MJ/m²	

CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO QUANTO À CARGA DE INCÊNDIO	
RISCO	CARGA DE INCÊNDIO POR MJ/M²
H-6	250 MJ/m²

CONTROLE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO (IT10/2011)			
PISO	ACABAMENTO	CLASSE I	
	REVESTIMENTO		
PAREDE	ACABAMENTO	CLASSE I	
	REVESTIMENTO		
TETO E FORRO	ACABAMENTO	CLASSE I - BA	
	REVESTIMENTO		
ISENTA DAS CONDIÇÕES CONFORME IT 08/2018			
PROJETO E EXECUÇÃO CONFORME DECRETO ESTADUAL 56.819/2011			
BASE DE DADOS FORNECIDOS PELAS ITS DO ESTADO DE SP.			

PROJETO BOMBEIRO

PLANTA BAIXA

CONTEÚDO DA PRANCHA

ESCALAS INDICADAS

01
02

Prefeitura Municipal de Birigui - SP

SECRETARIA DE SAÚDE

Adm. CRISTIANO SALMEIRÃO

PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

TÍTULO DA OBRA

LOTES E/C/D, QUADRA "10", INSCRIÇÃO CADASTRAL 04.03.012.0002

IMÓVEL

RUA GENERAL OSÓRIO ESQUINA COM RUA CAMPOS SALES, S/N

PATRIMÔNIO SANTO ANTÔNIO - BIRIGUI / SP

ENDEREÇO

SITUAÇÃO (SEM ESCALA)

RESPONSÁVEIS:

PREFEITO MUNICIPAL

CRISTIANO SALMEIRÃO

SECRETÁRIO DE OBRAS

ENG. SAULO GIAMPIETRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

MAURICIO PEREIRA

CREA: 0601431537

TABELA DE ÁREAS

TERRENO..... 1984,50 m²

ÁREAS

EDIFICAÇÃO PRINCIPAL 267,27 m²

MARQUISES 35,36 m²

TOTAL: 302,63 m²

ÁREA PERMEÁVEL 435,40 m²

CAIXA D'ÁGUA 21,88 m²

DESPACHOS: