



## **ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA**

### **1. DO OBJETO**

1.1. Registro de preço, visando à contratação de empresa especializada na manutenção de poços artesianos e reforma de bombas, retirada e recolocação de bombas submersas em poços artesianos.

#### **a – localização das bombas submersas/poços artesianos:**

As bombas ficam instaladas em vários poços, localizados em diferentes endereços dentro do município de Birigui, segue localização de cada poço:

##### **1 – POÇO – SÃO CONRADO**

Rua José Urbano Cursino, s/n – Jardim São Conrado

##### **2 – POÇO - PORTAL DA PEROLA I**

Rua Gessé Gajardoni, s/n – Portal da Pérola I

##### **3 – POÇO - PORTAL DA PEROLA II**

Rua José Vitor Pereira Giampetro, s/n – Portal da Pérola II

##### **4 – POÇO - PORTAL DO PARQUE III**

Rua 14, s/n – Jardim Portal do Parque III

##### **5 – POÇO - DISTRITO INDUSTRIAL**

Rua Nagib Moyses Nakle, s/n – Distrito Industrial

##### **6 – POÇO - COLINAS I**

Rua Ave Cristo, s/n – Colinas I

##### **7 – POÇO - COLINAS II**

Rua Aldo Cinquine, s/n – Colinas II

##### **8 – POÇO – JEQUITIBÁ**

Rua 05, s/n – Jardim Jequitibá

##### **9 – POÇO – RESIDENCIAL LALULE**

Rua Darcy Balabém, s/n – Residencial Lalice

##### **10 – POÇO - VALE DO SOL**

Rua João Rodrigues Tortosa, s/n – Jardim Vale do Sol

##### **11 – POÇO - TAQUARI**

Rua 05, s/n – Bairro Taquari



**12 – POÇO - JARDIM DO TREVO**

Avenida Cândido Sabioni, s/n – Jardim do Trevo

**b) especificação do produto/serviço e regras para execução:**

As bombas submersas deverão ser retiradas dos respectivos poços onde se encontram, no máximo de 02 (duas) horas, após solicitação da requisitante comunicando que a mesma não se encontra em condições normais de trabalho.

Essa bomba deverá ser substituída por uma bomba reserva fornecida pela contratada.

O prazo máximo para reinstalar a bomba, já efetuado o trabalho de restauração, deverá ser de no máximo 15 (quinze) dias após sua retirada.

Caso a bomba seja reinstalada e apresente qualquer problema, a subida e a descida da mesma, ocorrerá por conta da contratada e novamente o trabalho de reparo continua sendo de inteira responsabilidade da contratada.

No que diz respeito ao trabalho de reparos, será pago apenas uma subida e uma descida da bomba no interior do poço.

A contratada deverá ter colaboradores suficientes para realizar este trabalho, funcionários com capacidade técnica, materiais e equipamentos adequados, para que não haja imprevistos decorrentes de falhas operacionais.

**2. GARANTIA**

2.1. A garantia da bomba instalada será de no mínimo 06 (seis) meses a partir da data de instalação.

**3. PAGAMENTO**

3.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a emissão da nota fiscal.

**4 - GESTORES DO CONTRATO:**

João Luiz Rosseto Ramos – Diretor de Produção e Abastecimento de Água;

Antônio Barbosa Moreira – Chefe Serviço Controle da Qualidade de Água;

Vanda Aparecida de Souza – Recepcionista da Estação Tratamento de Água.