



ANEXO II

TERMO DE REFERÊNCIA

Reforma Reservatório de Água – CEI Aparecida C. Bearari Benasse

➤ **Do Objeto:**

Contratação de Empresa Especializada para Prestar Serviço de Reforma no Reservatório de Água, Modelo Elevado, Formato Cilíndrica, Construída em Concreto Anelada, localizado no CEI Aparecida Clauria Bearari Benasse;

➤ **Da Justificativa:**

Reforma no Reservatório de Água, Modelo Elevado, Formato Cilíndrica, Construída em Concreto Anelada, localizado no CEI Aparecida Clauria Bearari Benasse;

➤ **Dimensões do Reservatório de Água:**

Diâmetro: 2,70 metros;
Circunferência: 9,50 metros;
Altura: 13,00 metros;

➤ **Do Englobamento da Reforma:**

Contenção/eliminação dos vazamentos – Deverá ocorrer o rastreamento dos pontos de vazamento e eliminação dos mesmos;

Reparo estrutural – Deverá ocorrer a detecção e correção de problemas ocasionados pela ação do tempo e agente deteriorantes sobre os materiais empregados quando da construção do reservatório;

Impermeabilização – Toda a parte interna do reservatório deverá ser revestida com mãos cruzadas de impermeabilizantes adequados e específicos à reservatórios de água;

Pintura externa – Deverá ser aplicada pintura em látex mantendo a mesma cor atual;

R



➤ **Discriminação dos Serviços:**

- Esvaziamento do reservatório de água;
- Lavagem interna;
- Raspagem das ferragens expostas;
- Aplicação de produto anti-ferrugem;
- Lixamento interno e externo;
- Substituição da tubulação interna que alimenta a parte superior;
- Substituição da bóia;
- Reparos no sistema automático;
- Contenção dos vazamentos com aplicação de selante para trincas;
- Aplicação de mistura a base de cimento e branco;
- Aplicação de no mínimo 05 (cinco) demãos cruzadas de impermeabilizante à base de resinas termoplásticas e cimentos com aditivos e incorporação de fibras sintéticas (polipropileno). Essa composição deverá resultar em uma membrana de polímeros modificados com cimento de excelentes características de flexibilidade, resistência e impermeabilidade;
- Aplicação de no mínimo 05 (cinco) demãos de impermeabilizante à base de água reforçada com fibras, pronta para usar e de secagem rápida para isolamento de água em câmaras úmidas;
- Aplicação de fundo preparado na parte externa;
- Pintura externa com tinta látex mantendo a cor atual do reservatório;

➤ **Do Local da Execução do Serviço:**

Local da Execução do Serviço: CEI Aparecida Clauria Bearari Benasse, Rua Antônio José dos Santos, 750, Residencial Portal de Pérola II;

Horário de expediente: das 07 h às 17h30min;

➤ **Das Condições para Execução dos Serviços:**

Os Serviços a serem executados deverão obedecer as normas em vigor e deverá ser respeitado os horários de funcionamento do CEI sem afetar sua rotina diária e garantindo o abastecimento de água ininterruptamente;

A empresa contratada deverá tomar todas as precauções quanto à segurança das crianças que estão matriculadas no CEI, inclusive isolando o perímetro do reservatório de água visando evitar a aproximação das mesmas;

Handwritten signature



➤ **Do Prazo para Execução dos Serviços:**

O prazo para a realização dos serviços deverá ser executado em até 40 (quarenta) dias corridos a contar do recebimento da Ordem de Serviço pelo prestador do serviço.

➤ **Do Recebimento dos Serviços:**

O serviço será recebido provisoriamente, mediante a emissão do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO, podendo a Unidade Escolar solicitar a substituição e/ou complementação dos materiais/serviço, em caso de desconformidade quanto à especificação, qualidade e/ou quantidade. A empresa terá prazo de 05 (cinco) dias úteis para realizar a substituição dos produtos em caso de desconformidade quanto à especificação e/ou qualidade; e prazo de 05 (cinco) dias úteis para realizar a complementação em caso de desconformidade em relação à quantidade solicitada.

A emissão do termo de recebimento definitivo se dará apenas quando da realização de testes e constatação de que o reservatório não possui mais vazamentos e seu sistema de abastecimento está funcionando normalmente.

➤ **Das Condições de Pagamento:**

O pagamento será realizado em até 10 (dez) dias úteis após o término da execução do serviço, testes e aceite por parte do gestor da Unidade Escolar e mediante apresentação dos documentos de cobrança.

➤ **Das Condições Técnicas:**

- A empresa executora dos serviços deverá recolher ART (Anotação de Responsabilidade Técnica);
- A empresa executora dos serviços deverá se responsabilizar pelo fornecimento e cumprimento na utilização de equipamentos de EPIs e EPCs de suas equipes de trabalho;
- Nos serviços a serem executados deverão estar inclusos todos os materiais, acessórios, peças e equipamentos necessários ao bom desenvolvimento e execução integral dos serviços;
- A empresa executora dos serviços deverá obedecer as normas vigentes alusivas e pertinentes ao objeto deste termo de referência;

R



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

- Garantia dos serviços, mínimo 90 (noventa) dias a contar do recebimento definitivo;
- A empresa contratada deverá arcar com os prejuízos causados ao contratante, decorrentes da realização de serviços inadequados, quando evidenciada sua culpa, por ação ou omissão.

➤ **Da Visita Técnica:**

As empresas interessadas poderão realizar vistoria no local com o objetivo de inteirar-se das condições dos mesmos e para formulação de suas propostas. Alternativamente, a empresa interessados poderão dispensar a visita técnica e emitir declaração própria, devidamente assinada por representante da empresa, dando fé que conhece todos os elementos técnicos necessários à plena execução dos serviços.

Birigui, 10 de julho de 2018.


RICARDI PAZIAN BAPTISTA
Departamento de Planejamento


CLEUSA FERREIRA SOLERNO
Diretora do CEI Aparecida C. B. Benasse


VALÉRIA FRANCISCO DE OLIVEIRA
Diretora de Departamento Educação Infantil


BEATRIZ CRISTINE STÁBLE FARIA
Secretária Adjunta de Educação


MEIRIANE APARECIDA BELTRAN
Secretária de Educação