



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 60/2014

Anexo - I

Lote 0001 - RESERVATÓRIO METÁLICO P/ÁGUA, ESP

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	1	UN	<p>RESERVATÓRIO METÁLICO P/ÁGUA, ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:</p> <p>Confeccionado em chapa de aço carbono, dimensionada conforme normas técnicas vigentes, específica para reservatórios d'água potável para consumo humano, destinado a abastecimento público.</p> <p>Tipo: Tubular</p> <p>Diâmetro: (1,90)m</p> <p>Altura: (9,00)m</p> <p>Capacidade: 25.000 litros</p> <p>Estrutura: Chapa 09 em aço carbono 1010 com acabamento L-A, laminação com acabamento com características de alta resistência mecânica, baixa liga, boa tenacidade e alta resistência a corrosão atmosférica;</p> <p>REVESTIMENTOS/ACABAMENTOS:</p> <p>O revestimento/acabamento interno deverá ser realizado em tinta Epóxi Poliamida Especial, Bi-componente, na cor azul piscina; deve possuir características de alta resistência físico-químicas e alta impermeabilidade, comportando dupla função: fundo revestimento anti-corrosivo de alta proteção contra corrosão e acabamento; deve ser específico para contato com alimentos aquosos, anti-corrosivo e atóxico, isento de chumbo e metais pesados, com potabilidade comprovada por instituto idôneo; Deve ser aplicado em duas demãos compreendendo a espessura final do revestimento/acabamento entre 180 a 200 microns.</p> <p>O revestimento/acabamento externo deverá ser executado com aplicação de esmalte sintético na cor branco gelo; deve comportar dupla função: fundo revestimento anti-corrosivo de alta proteção contra corrosão e acabamento; deve ser atóxico, isento de chumbo e metais pesados; Deve ser aplicado em duas demãos, compreendendo a espessura final do revestimento acabamento entre 100 a 120 microns.</p> <p>O RESERVATÁRIO DE ÁGUA DEVERA POSSUIR OS SEGUINTE ACESSÓRIOS:</p> <ul style="list-style-type: none">- Escotilha de visita articulado no teto de 600mm e no costado bocal articulado e flangeado de 600mm;- Escada interna e externa para manutenção e limpeza;- Base metálica;- Patamar de descanso;- Suporte para bóia elétrica;- Kit de segurança: grade de proteção no teto, guarda corpo na escada, suportes para pára-raios e luz piloto;- Aterramento completo do reservatório e da base;- 01 suporte para luz de obstáculo e instalação completa do balizamento;

Observação

A proposta deverá ser elaborada sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser rubricada em todas as páginas, datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador devendo conter o disposto nas alíneas abaixo, observado, quando for o caso, o disposto no item 7.14 do Edital:

a) identificação completa da licitante: nome, endereço e número do CNPJ;

b) número do Pregão;

c) descrição precisa do objeto da presente licitação, com a indicação da marca em conformidade com as especificações do Anexo I;

d) preço unitário e total, expresso em moeda corrente nacional, apurado na data da sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação;

- SP, ____ de ____ de ____.

e) banco, agência e conta corrente.

Andréia Cristina Possetti Melo
Pregoeira Oficial