



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

CNPJ 46.151.718/0001-80

Secretaria de Obras - Rua Guanabara, 256 – Vila Guanabara – CEP 16203-030 – tel. (18) 3643-6170

MEMORIAL DESCRITIVO REFORMA DA COBERTURA DO PAÇO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

CNPJ 46.151.718/0001-80

Secretaria de Obras - Rua Guanabara, 256 – Vila Guanabara – CEP 16203-030 – tel. (18) 3643-6170

SUMÁRIO

1. SERVIÇOS PRELIMINARES	3
1.01 Retirada de telhamento em barro	3
1.02 Retirada de cumeeira ou espigão em barro	3
1.03 Remoção de calha	3
1.04 Carga manual em caminhão basculante	3
1.05 Transporte do material	3
1.04 Descarga manual em caminhão basculante	3
2. DEDETIZAÇÃO	4
2.01 Descupinização da estrutura do telhado	4
3. COBERTURA.....	4
3.04 Calha 50 cm	4
3.04 Viga de madeira 6x12 cm.....	4
3.05 Ripas de 5x1,5 cm.....	5
4. IMPERMEABILIZAÇÃO	5
4.01 Resina acrílica plastificante	5



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

CNPJ 46.151.718/0001-80

Secretaria de Obras - Rua Guanabara, 256 – Vila Guanabara – CEP 16203-030 – tel. (18) 3643-6170

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

➤ RETIRADAS

1.01 Retirada de telhamento em barro

As telhas cerâmicas tipo francesa da edificação em questão, deverão ser retiradas cuidadosamente e com reaproveitamento.

1.02 Retirada de cumeeira ou espigão em barro

Serão retiradas as cumeeiras de barro tipo francesa da edificação em questão, com reaproveitamento.

1.03 Remoção de calha

Todas as calhas devem ser removidas da edificação em questão.

1.04 Carga manual em caminhão basculante

Todo o material de descarte das telhas, cumeeiras, espigões, ripas e calhas decorrentes da remoção, deverão ser transportados até o caminhão de forma a não causar poeira, sujeira ou incômodo aos usuários do Paço Municipal. Sendo que, as telhas, cumeeiras, espigões e ripas deverão ser carregadas cuidadosamente, pois serão reaproveitadas.

1.05 Transporte do material

Parte do material retirado da cobertura do Paço Municipal (telhas, cumeeiras, espigões e ripas) deve ser transportado até a Fábrica de Artefatos de Cimento, localizado na Avenida Bom Jesus, nº 04, e lá serem descarregados cuidadosamente. Já o entulho proveniente da calha deve ser descartado em local apropriado.

1.04 Descarga manual em caminhão basculante

As telhas, cumeeiras, espigões e ripas decorrentes da remoção, deverão ser descarregados do caminhão manualmente de forma cuidadosa na Fábrica de Artefatos de Cimento Municipal, sito a Avenida Bom Jesus, nº 04, Bairro Cidade Jardim em espaço a ser definido pelo Fiscal do município. Já as calhas, não serão reaproveitadas e devem ser descartadas em local apropriado.



2. DEDETIZAÇÃO

➤ DESCUPINIZAÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA

2.01 Descupinização da estrutura do telhado

Toda estrutura de madeira do telhado deverá ser descupinizada através de micropulverização, também conhecida como injeção ou pincelamento, consiste na aplicação de uma calda cupinizada, com bombas elétricas ou manuais de pressão de modo a tratar as madeiras que não contenham infestação de cupim, bem como eliminar a praga dos elementos em que eles encontram-se ativos.

3. COBERTURA

➤ TELHAMENTO

A cobertura propriamente dita será executada com telhas cerâmicas do tipo romana e para instalação seguirão as instruções do fabricante. Devendo as fiadas serem rigorosamente alinhadas e os beirais alinhados e nivelados. As telhas serão de barro especial de primeira qualidade, bem cozidas, leves, duras, sonoras, impermeáveis e não vitrificadas. As cumeeiras e espigões serão da mesma procedência das telhas e deverão ser emboçadas com argamassa de cimento e areia 1:3.

➤ CALHAS

3.04 Calha 50 cm

As calhas deverão ser em chapas metálicas galvanizadas e seus complementos deverão ser instalados de modo a garantir a estanqueidade da ligação entre as telhas, platibanda e seus condutores.

➤ ESTRUTURA DE MADEIRA

3.04 Viga de madeira 6x12 cm

Deverão ser trocadas duas vigas de madeira com seção de 6x12 cm e comprimento de 4,50 m. As vigas serão em madeira de lei e obedecerá ao formato acima citado e declividade correspondente à inclinação indicada em projeto, e não serão aceitos elementos empenados (com “barrigas”).



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

CNPJ 46.151.718/0001-80

Secretaria de Obras - Rua Guanabara, 256 – Vila Guanabara – CEP 16203-030 – tel. (18) 3643-6170

3.05 Ripas de 5x1,5 cm

Deverá ser executada uma nova trama de ripas com dimensões de 5x1,5 cm, com espaçamento de 32 cm. As serão em madeira de lei e obedecerá ao formato e declividade indicados no projeto de Arquitetura, e não serão aceitos elementos empenados (com “barrigas”).

4. IMPERMEABILIZAÇÃO

➤ IMPERMEABILIZAÇÃO DAS TELHAS CERÂMICAS

4.01 Resina acrílica plastificante

Deverá ser aplicada nas telhas cerâmicas resina acrílica plastificante para impermeabilização do telhado, sendo que a aplicação deverá ser feita de maneira uniforme e sobre a superfície devidamente limpa.

NOTAS:

- *Qualquer dano no forro que tenha aparecido em decorrência da obra de reforma do telhado deverá ser reparado pela CONTRATADA.*

- *A obra deverá ser executada por setor (água), sendo que a CONTRATADA só poderá destelhar área que consiga cobrir no mesmo dia, ou seja, área que for descoberta no início do expediente deverá receber as devidas trocas durante o mesmo dia e telhamento ao final dele.*

Gabriela de Oliveira Freire Silva
Engenheira civil
CREA nº: 5070252260

Alexandre J. S. Lasila
Secretário Adjunto de Obras

Saulo Giampietro
Secretário de Obras

Cristiano Salmeirão
Prefeito Municipal de Birigui