



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 44/2020

Anexo - I

Lote 0001 - BOMBA PERISTALTICA PARA DOSAGEM (VIDE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES)

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	1	UN	BOMBA PERISTALTICA PARA DOSAGEM DE SULFATO DE ALUMINIO FERROSO 9,5%, BARRILHA LEVE (3,5% - 8%) E CARVÃO ATIVADO 2% VAZÃO MAXIMA - 800 L/H, MATERIAL DE MANGUEIRA - NR , PRESSÃO MAXIMA - 16 BAR, ROTAÇÃO 46RPM

Lote 0002 - BOMBA PERISTÁLTICA -32 DE DESLOCAM (VIDE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES)

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
2	1	UN	BOMBA PERISTÁLTICA -32 DE DESLOCAMENTO POSITIVO, COM CAPACIDADE DE 0,625 LITROS/REVOLUÇÃO, TORQUE DE PARTIDA DE 210 NM. ESMAGAMENTO ATRAVÉS DE SAPATAS EM EPÓXI E ROTOR EM FERRO FUNDIDO GG25 QUE GARANTE A OCLUSÃO PERFEITA DO MANGOTE, NÃO PERMITINDO O REFLUXO. INDICAÇÃO DE NÍVEL DE LUBRIFICANTE MÁXIMO E MÍNIMO NA TAMPA FRONTAL DA CARÇA, ROTOR AUTO-SUPORTADO COM MANCAIS PRÓPRIOS E CONJUNTO DE ROLAMENTO SELADO, MATERIAL DA MANGUEIRA COMPATÍVEL COM O FLUIDO, COM DIÂMETRO INTERNO DE 32 MM, ESPESSURA DE PAREDE DE 15 MM, COM QUATRO CAMADAS DE REFORÇO DE NYLON E SUPERFÍCIE EXTERIOR USINADA E SEM RESSALTOS COM TOLERÂNCIA MÁXIMA DE 0.2MM, ISENTA DE RESSALTOS QUE GARANTE MAIOR PRECISÃO VOLUMÉTRICA E DURABILIDADE. A MANGUEIRA PERMANECE CONSTANTEMENTE IMERSA EM LUBRIFICANTE SANITÁRIO À BASE DE GLICEROL. CARÇA FERRO FUNDIDO E TAMPA EM AÇO CARBONO. REVERSÍVEL E AUTO ESCORVANTE, CONEXÃO 1 1/4" FLANGEADA. PRESSÃO MAX. DE 16BAR. GARANTIA DE 2 ANOS.

Observação

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ITEM 01: Bomba Peristáltica de deslocamento positivo, com capacidade de 0,300 litros/revolução, torque de partida de 115 Nm. Esmagamento através de sapatas em epóxi e rotor em ferro fundido GG25 que garante a oclusão perfeita do mangote, não permitindo o refluxo. Indicação de nível de lubrificante máximo e mínimo na tampa frontal da carcaça, rotor auto-suportado com mancais próprios e conjunto de rolamento selado, material da mangueira compatível com o fluido, com diâmetro interno de 25 mm, espessura de Parede de 14 mm, com quatro camadas de reforço de nylon e superfície exterior usinada e sem ressalto com tolerância máxima de 0.2mm, isenta de ressalto que garante maior precisão volumétrica e durabilidade. A mangueira permanece constantemente imersa em lubrificante sanitário à base de glicerol. Carcaça ferro fundido e tampa em aço carbono. Reversível e Auto Escorvante. Pressão max. De 16bar, motor trifásico de indução 220/380/440V. IP 55.

O equipamento deverá estar devidamente embalado em embalagem adequada e deverá conter o equipamento descrito acima, bem como os manuais de operação e certificados de garantias.

Garantia para o equipamento: 2 (dois) anos.

ITEM 02: Bomba Peristáltica de deslocamento positivo, com capacidade de 0,625 Litros/revolução, torque de partida de 210 Nm. Esmagamento através de sapatas em epóxi e rotor em ferro fundido GG25 que garante a oclusão perfeita do mangote, não permitindo o refluxo. Indicação de nível de lubrificante máximo e mínimo na tampa frontal da carcaça, rotor auto-suportado com mancais próprios e conjunto de rolamento selado, material da mangueira compatível com o fluido, com diâmetro interno de 32 mm, espessura de Parede de 15 mm, com quatro camadas de reforço de nylon e superfície exterior usinada e sem ressalto com tolerância máxima de 0.2mm, isenta de ressalto que garante maior precisão volumétrica e durabilidade. A mangueira permanece constantemente imersa em lubrificante sanitário à base de glicerol. Carcaça ferro fundido e tampa em aço-carbono. Reversível e Auto Escorvante, conexão 1 1/4" flangeada. Pressão máxima de 16bar.

O equipamento deverá estar devidamente embalado em embalagem adequada e deverá conter o equipamento descrito acima, bem como os manuais de operação e certificados de garantias.

Garantia para o equipamento: 2 (dois) anos.



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 44/2020

Anexo - I

Orientações para elaboração da proposta:

A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa em uma via e redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, datilografada ou impressa por qualquer processo eletrônico, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, deverá conter os seguintes elementos:

- a) Identificação completa da licitante, nome, endereço e número do CNPJ;
- b) Número do Edital e do Pregão;
- c) Indicação de marca ou nome da empresa, quando esta for a fabricante; descrição e quantidade precisas do objeto da presente licitação, em conformidade com as especificações do Anexo I;
- d) Preço unitário e total, expresso em reais (R\$), com no máximo 02 (duas) casas decimais após a vírgula, para o objeto ofertado, apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, tais como: impostos, taxas, fretes, materiais, equipamentos, ferramentas, mão de obra, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o objeto da presente licitação.
- e) Dados bancários atualizados da empresa.
- f) Observar Cláusula 7.15 do Edital.

BIRIGUI

- SP, ____ de _____ de _____.
