



Votuporanga/ SP, 16 de abril de 2020.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE Barra - SP.

SETOR DE LICITAÇÕES E/OU
SETOR DE OBRAS

Ref.: Conc N° 05, 20.

NOROMIX CONCRETO LTDA, vem por meio deste,
solicitar ESCLARECIMENTOS, como segue:

Ao analisarmos o Edital e anexos, e após realização
da Visita Técnica na data de 16/04/20, foram levantadas
questões que passamos a demonstrar a seguir:

- Qual o local do fogão de solo branco? Qual a distância?
- Qual o local do bote-fleto? Qual a distância?
- Aduelas, cercas, Juros (interferindo o local)
- No plano de obra orientado consta uma base de BBS esp: 30cm e no memorial descritivo aponta que a base é de solo-brita 50/50.

NOROMIX CONCRETO S/A. - CNPJ: 10.558.895/0001-38 / I.E.: 718.144.827.110

Matriz: Rod. Pêricles Belli, (SP 461), Km 121,7 - Zona Rural - CEP 15607-000 - Votuporanga/SP - Tel: (17) 3426-7525 - e-mail: noromixconcreto@gmail.com
FILIAIS:
São Paulo: Três Fronteiras, São João do Rio Preto, Fernandópolis, Olímpia, Pereira Barreto, Lins, Ourinhos, Marília, Ilhabela e Ribeirão
Mato Grosso do Sul: Três Lagoas

Sendo assim, questionamos:

- 1) - A Prefeitura vai retirar bacias, tanques, cisternas? As áreas que vão ser orientadas?
- 2) - O planejamento do saneamento está liberado?
- 3) - Onde fica o saneado? Onde fica o Boto-frio?
- 4) - Qual o tipo de base o executor?
- 5) -

Diante do exposto, é a presente para requerer que se dignem V.Sas. a esclarecer os itens levantados de forma suficiente para elaboração de uma proposta condizente com a realidade pretendida pela administração.

Atenciosamente,

Caio Amendola Cuim
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-SP. 5069254068

NOROMIX CONCRETO LTDA

Assunto: Re: QUESTIONAMENTO Visita técnica CO 05/2020 - PM Birigui
De: Saulo JG <sjanuariogarcia@gmail.com>
Data: 23/04/2020 10:01
Para: "Noromix Concreto S/A" <noromixconcreto@gmail.com>
CC: Enio Garcia <enio.licitacao@birigui.sp.gov.br>, Thiemy Barbieri <thiemy.barbieri@gmail.com>, marcelo.tavares@escritoriovotuporanga.com.br, Pedro Scamatti <pedro.scamatti@escritoriovotuporanga.com.br>, caio.cuim@escritoriovotuporanga.com.br

Prezado Senhor;

Em resposta ao questionamento, no que diz respeito a distancia da jazida e localização, conforme memoria de calculo a distancia da jazida/pedreira mais próxima é de aproximadamente 33,30 km, tomando como referencia a Pedreira Basalto no qual o item da planilha considera o solo e a brita como composição unica.

O item de base e ou sub base de pavimentação considerado na planilha foi utilizado como referencia de custo e deverá ser executado conforme memorial descritivo e memoria de calculo, sendo composto de 50% brita e 50% solo com uma espessura de 30 cm compactado.

O local de bota-fora será indicado pelo fiscal da obra respeitando a distancia indicada na planilha e/ou memoriais.

Em relação a área a ser utilizada para pavimentação, a prefeitura se responsabilizará pela autorização sobre interferência, tanto da área como de retirada de arvores, cercas e tocos, sendo que se a retirada destes não forem através da prefeitura, poderão ser aditados conforme contrato.

Att.;

Saulo J. Garcia
Engº Civil

Em sex., 17 de abr. de 2020 às 16:13, Noromix Concreto S/A <noromixconcreto@gmail.com> escreveu:

De: Noromix Concreto S/A [<mailto:noromixconcreto@gmail.com>]
Enviada em: sexta-feira, 17 de abril de 2020 16:07
Para: 'thiemy.barbieri@gmail.com'; 'sjanuariogarcia@gmail.com'
Cc: 'marcelo.tavares@escritoriovotuporanga.com.br' (marcelo.tavares@escritoriovotuporanga.com.br); Pedro Scamatti (pedro.scamatti@escritoriovotuporanga.com.br); caio.cuim@escritoriovotuporanga.com.br
Assunto: QUESTIONAMENTO Visita técnica CO 05/2020 - PM Birigui

Segue questionamento em anexo