



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

RESPOSTA À PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Birigui, 14 de agosto de 2025.

Sirvo-me do presente para apresentar resposta ao pedido de esclarecimento efetuado por determinada empresa, por meio da plataforma BLL, em relação ao Edital da Concorrência Eletrônica nº 07/2025, que objetiva a “contratação de empresa com fornecimento de material, mão de obra e equipamentos para instalação da iluminação pública no Parque Edson Gabriel no bairro Residencial Manuela”.

“Por gentileza esclarecer se os documentos de habilitação bem como os documentos técnicos das luminárias devem ser anexados no sistema no momento do cadastramento da proposta ou serão solicitados somente para o licitante vencedor?”

R: Conforme o item 7.1 do Edital, o licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico em campos próprios, podendo incluir documentação que comprove a descrição da luminária. A Agente de Contratações fará o exame da documentação de habilitação e técnica do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar.

“No termo de referência, é solicitado luminária para acionamento de sistema telegestão com 07 pinos, mas tem uma nota informando que as luminárias devem ser equipadas com rele fotocélula de 03 pinos. Devemos considerar qual destas opções?”

R: A Agente de Contratação remeteu a solicitação à requisitante, que por sua vez se manifestou através do Chefe de Divisão de Projetos, Sr. Marco Pompeu. Conforme manifestação em anexo, “a luminária tem que ser de 7 pinos, porém, o relé fotocélula é de 3 pinos, pois futuramente a Prefeitura queira instalar a telegestão na praça, terá que trocar somente os relés fotocélula”.

Desta forma, entendendo que a dúvida poderá esclarecer incertezas de demais licitantes, torna-se público a presente resposta.

Estamos a disposição para mais esclarecimentos.

Atenciosamente,


Luciani Gomes Mendonça Padevan
Agente de Contratação



luciani padovan <luciani.agentebirigui@gmail.com>

Pedido de esclarecimento - Concorrência Eletrônica nº 07/2025

Marco Pompeu <eletrica@birigui.sp.gov.br>

13 de agosto de 2025 às 16:07

Para: luciani padovan <luciani.agentebirigui@gmail.com>

boa tarde!

A luminária tem que ser de 7 pinos, porém, o relé fotocélula é de 3 pinos

Pois futuramente a prefeitura queira instalar a telegestão na praça, terá que trocar somente os relés fotocelula

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Eng. Eletricista Marco Pompeu

Chefe de Divisão de Projetos

tel. (18) 3643 6166

whatsapp - (18) 99704 8006

e-mail: eletrica@birigui.sp.gov.br