



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

Birigui/SP, 20 de outubro de 2023.

ESCLARECIMENTOS – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 176/2023

Assunto: Manifestação à Solicitação de Esclarecimentos, referentes ao objeto do Pregão Eletrônico nº 176/2023.

Senhores Licitantes,

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, manifestou-se, após análise do pedido de esclarecimento ao Pregão Eletrônico nº 176/2023, que objetiva o **Registro de preços para aquisição de junta gibault e tampão de esgoto, para ser utilizado no setor de manutenção da rede de água e esgoto sob responsabilidade da Secretaria de Meio Ambiente**, conforme a seguir:

1 - O tampão é com ou sem articulação?

Resposta: Tampão com articulação.

2 - No caso de ser articulado qual o sistema antiruido? anel, usinagem?

Resposta: Usinagem

3 - Qual é a medida da tampa ou da passagem livre?

Resposta: A medida é de no mínimo 72 cm, passagem livre de 62 cm.

4 - A norma ABNT NBR 10160/2005 que regula a fabricação de tampões e grelhas estabelece que a qualidade do tampão deve-se a classe de resistência do mesmo, ou seja, quanto de peso ele suporta que passe por cima, nos casos de trafego de carros, por exemplo é a classe D400, nos casos de calçadas, B125 etc. e não pelo peso conforme mencionam (70Kg). Desta forma solicitamos nos informar qual a classe de resistência

1. Áreas restritas à circulação de pedestres (**A 15**),

2. Áreas de circulação de pedestres e estacionamento de veículos (**B 125**),

3. Uso em sarjetas e locais que se estendem desde a guia ou meio-fio, até 0,5 m na via de circulação de veículos e até 0,2 m da calçada (**C 250**),

4. Ruas com circulação e estacionamento de veículos (**D 400**),

5. Docas, aeroportos ou locais sujeitos a cargas elevadas (**E 600**)...

Resposta: Seguir a norma ABNT 10160/2005 – CLASSE D400.

5 - Caso possuam fotos ou desenhos do tampão favor nos enviar.

Resposta: Segue abaixo, imagem do tampão usado atualmente:



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80



6 - Qual inscrição deve ter na tampa? (ESGOTO, ÁGUAS PLUVIAIS, ETC)

Resposta: Esgoto.

7 - O tampão é com ou sem furo de aeração (NO CASO DE SER ESGOTO)?

Resposta: Sem furo, conforme modelo da foto acima.

Melhores informações poderão ser verificadas no sítio virtual desta Prefeitura (www.birigui.sp.gov.br) e na própria Plataforma BLL, no campo de arquivos do respectivo processo licitatório.

Certos de v/ especial atenção e de pronto atendimento, subscrevemo-nos, mui

Atenciosamente.

Danilo Boa Sorte de Oliveira
Pregoeiro Oficial