



Prefeitura Municipal de Birigui

Estado de São Paulo
CNPJ 46.151.718/0001-80

RESPOSTA À PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Sirvo-me da presente para disponibilizar resposta ao questionamento efetuado por determinada empresa com referência ao questionamento efetuado em relação ao Edital do Pregão Presencial nº 20/2.021 que objetiva o registro de preços para contratação de empresa especializada para manutenção de bombas submersa de poços semi artesiano do sistema de bombeamento responsável pelo abastecimento de Birigui – Secretaria de Meio Ambiente, temos a seguinte resposta:

Pergunta: Descrição das bombas a serem reformadas, Profundidade e diâmetro dos poços artesianos, e quais bombas estão instaladas neles?

Resposta: Conforme Memorando nº 107/2021 da Secretaria de Meio Ambiente, “quanto a profundidade do poço varia entre 140 a 300 m, o diâmetro do poço gira em torno de 150 a 200 mm. As bombas submersa são da marca Leão e Ebara, e os modelos são 10hp, 12hp, 16hp, todas trifásicas”.

Birigui/SP, 10 de maio de 2.021.

Andréia Cristina Possetti Melo
Pregoeira Oficial