



Prefeitura Municipal de Birigui

Estado de São Paulo
CNPJ 46.151.718/0001-80


RESPOSTA À PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Sirvo-me da presente para disponibilizar resposta ao questionamento efetuado por determinada empresa com referência ao questionamento efetuado em relação ao Edital da Tomada de Preços nº 01/2.018, que objetiva a Contratação de empresa especializada para execução da obra de recapeamento asfáltico do tipo CBUQ (concreto betuminoso usinado a quente) nas ruas Abraão Antonio e João Fiorotto no bairro Jandaia, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, projeto fornecidos pela Secretaria de Obras e, temos a seguinte resposta:

Pergunta: Após realização de visita técnica, verificou-se (grandes buracos nas vias a serem recuperados; ruas com grandes irregularidades, necessário reperfilagem; desagregação do pavimento existente), questiona-se:
– O volume de massa que está no quantitativo da planilha orçamentária está contemplado para executar serviços de tapa buracos e regularização do greide? Visto que estes serviços têm que ser feito antes da execução do recapeamento.

Resposta: Segundo a Secretaria requisitante, conforme Memorando nº 12/2018-TBJ junto aos autos, “o volume de massa asfáltica está contemplando apenas o recapeamento em C.B.U.Q. na espessura de 4 cm. Todos os serviços preliminares serão executados pela Secretaria de Obras”.

Birigui/SP, 02 de fevereiro de 2.018.


Andréia Cristina Possetti Melo
Chefe da Seção de Licitações