



Prefeitura Municipal de Birigui

Estado de São Paulo
CNPJ 46.151.718/0001-80

RESPOSTA À PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Sirvo-me da presente para disponibilizar resposta ao questionamento efetuado por determinada empresa com referência ao questionamento efetuado em relação ao Edital do Pregão Presencial nº 07/2.023 que objetiva a **Aquisição de 02 (duas) câmaras de refrigeração, sendo um equipo para refrigeração (armazenagem de produtos refrigerados) e um equipo para frigoríficos (armazenagem de produtos congelados), destinadas à Diretoria de Produção e Distribuição de Merenda Escolar (DPDME) – Secretaria de Educação**, temos a seguinte resposta:

Pergunta: *“O descritivo apresentado está direcionado para o fabricante São Rafael, visto que até o modelo mencionado são os deles SRUC e SREV. Além disso, o painel com fixação tipo “lock” não é mais produzido no Brasil, apenas a São Rafael o faz. Isso também vale para o inteiriço (Corners). O descritivo não menciona como será feito o isolamento de piso, isso poderá causar problemas ao contratante, visto que, as empresas podem não considerar isolamento de piso já que não é exigido. Outro ponto importante é a espessura do isolamento das paredes e teto, onde para resfriados é usado 70mm e para congelados usados 120mm.”*

Resposta: Segundo a Secretaria requisitante, mediante e-mail constante nos autos do processo em questão, *“informamos que há um projeto arquitetônico para o conhecimento e as exigências são as mínimas para que as empresas possam adequar o produto oferecido aos produtos a serem armazenados e atendendo todas as exigências sanitárias e no anexo I informamos os dados de operação para que as empresas possam adequar o equipamento para as necessidades de uso e não venham a ocorrer falhas de funcionamento.”*

Birigui/SP, 04 de maio de 2.023.

Andréia Cristina Possetti Melo
Pregoeira Oficial