



Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 46.151.718/0001-80
medicinadotrabalho@birigui.sp.gov.br



PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE EXTINTORES

TERMO DE REFERÊNCIA

➤ Do Objeto:

Processo Licitatório, na modalidade Registro de Preço, com intenção de recarga e testes hidrostáticos de extintores de todos os departamentos da Prefeitura Municipal de Birigui.

➤ Da Justificativa:

O presente processo licitatório de registro de preços visa atender às demandas de recarga de extintores de todos os departamentos da Prefeitura Municipal de Birigui que estão vencidos ou estão por vencer e testes hidrostáticos que estão vencidos ou estão por vencer.

Extintores para recargas e testes hidrostáticos são:

- Extintores Pó Químico Seco BC de 6 Kg, 4 Kg, 8 Kg e 20 Kg.
- Extintores Pó Químico Seco ABC de 4 Kg, 6 Kg e 8 Kg.
- Extintores CO² de 4 Kg, 6 Kg e 10 Kg.
- Extintores Água Pressurizada 10 Litros.

➤ Da Vigência:

O período do registro de preços será de 12 (doze) meses a partir da assinatura da Ata de Registro.

➤ Da Qualificação Técnica:

A empresa contratada deverá apresentar **Registro de Declaração de Conformidade do Fornecedor no INMETRO**, nos termos da Portaria n.º 206, de 16 de maio de 2011, habilitando-a a executar todos os serviços de manutenção de extintores.

O documento supramencionado deverá ser entregue por meio de protocolo, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar do encerramento da sessão, diretamente no **SESMT – SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO**, na Rua Bento da Cruz, nº 90, Centro – Birigui/SP, onde a Comissão Especial nomeada pela Portaria n.º 81 de 2017 analisará e, após análise será enviada a Seção de Licitação cópia e ofício contendo informações sobre documento aprovado ou reprovado. O processo somente será Homologado e emitido o Contrato após a análise do documento supracitado.

➤ Da Retirada/Entrega:

Local de retirada/entrega: A retirada e entrega dos extintores para recarga/teste hidrostático deverão ser efetuadas nos departamentos, conforme endereço constante em cada Requisição a ser emitida pelos respectivos departamentos. Os testes



Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 46.151.718/0001-80
medicinadotrabalho@birigui.sp.gov.br



hidrostáticos deverão ser realizados de acordo com os vencimentos e terão que constar na Requisição que será emitida pelos departamentos.

O horário de retirada/entrega deve ser das 8 h às 10 h e das 13 h às 16 h.

As despesas com a entrega dos extintores serão por conta da empresa vencedora do certame, devendo enviar carregadores para auxiliar o motorista no descarregamento e conferência dos mesmos.

O prazo para a retirada dos extintores para recarga/teste hidrostático será de 10 dias a partir da emissão da Requisição. O prazo para a execução do serviço e devolução será de 15 dias a partir da data da retirada.

No ato da retirada, a empresa deverá deixar provisoriamente em cada local, extintores sobressalentes (mínimo de 50%) para uma emergência durante o período de execução dos trabalhos de recarga dos equipamentos. No ato da devolução dos extintores em cada local retirado, após a recarga, a empresa deverá recolocar os extintores nas paredes.

➤ **Do Pagamento:**

O pagamento será efetuado após 15 dias úteis da prestação dos serviços aqui elencados.

➤ **Da Garantia:**

A contratada obriga-se a garantir os serviços objeto deste contrato pelos seguintes prazos:

Garantia de **no mínimo 01 (um) ano** para:

a) recargas, agentes extintores, pressurização dos extintores e manutenção de segundo nível, a contar da data etiquetada por ocasião da manutenção em cada extintor;

➤ Garantia de **no mínimo 05 (cinco) anos** para:

a) cilindros, testes hidrostáticos e manutenção de terceiro nível, a partir do recebimento dos extintores.