



51227 SESP AE -ETA
Tel. 18 3642-6855

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

CNPJ 46.151.718/0001-80

R.Mário de Souza Campos,395 – Centro - cep. 16200.110 -
Birigui, 26 de junho de 2013.



MEMO ETA Nº 85/13

À

Andréia Cristina Possetti Melo
Pregoeira Oficial

Prezada Senhora,

Vimos pelo presente informar que após análise feita, no laboratório da ETA de Birigui, da amostra de ortopolifosfato apresentada pela licitante **INDÚSTRIA QUÍMICA MASCIA LTDA**, verificou-se que **foram atendidas** as exigências feitas no Edital Nº 32/2013, Registro de Preços Nº 34/2013, itens 5.9, 5.10, 5.13, 5.14, 5.16 e 5.17.

No **teste de Complexação**, conforme NBR 15007, **o produto ficou incolor e sem formação de depósito, sendo assim, aprovado.**

No **teste Capacidade de Manter o Complexo**, a amostra apresentou **cor final igual à 10ppm, portanto, foi também aprovada.**

Foram também analisadas e aprovadas as documentações exigidas nos itens 5.7.1, 5.7.2, 5.7.3, 5.7.4, 5.7.5, 5.7.6, 5.7.7, 5.7.8.

Atenciosamente,

Marilze Fernandes Sanches
Eng.^a Química
CRQ 04314745

Silvana Sanches F.P. Martins
Farmacêutica-Bioquímica
CRF 8 Nº 9.809