



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80



RESPOSTA À PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Birigui, 08 de agosto de 2018.

Sirvo-me da presente para informar reposta ao pedido de esclarecimento efetuada por determinada empresa em relação ao Edital do Pregão Presencial nº 122/2.018, que objetiva o **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, ÁGUA E ESGOTO**, temos a informar o que segue:

Solicita esclarecimento, referente as dimensões do item TAMPÃO

Resposta: Conforme manifestação da Secretaria de Serviços Públicos, Água e Esgoto, respondendo como responsável técnico do certame supra, bem como requisitante responsável pela elaboração do Termo de Referência, esclarece que:


[...] deverá ser em Ferro Fundido T 80 com travas padrão.

Ressalvamos que este Pregoeiro responde apenas pela parte editalícia, sendo de responsabilidade da requisitante, as informações e esclarecimentos na parte técnica licitada, que versa sobre o objeto da licitação.

Quaisquer informações adicionais ao assunto poderão ser obtidas através do telefone (18) 3643-6233.

Sendo a resposta que compete a este Pregoeiro Oficial, subscrevo-me mui.

Atenciosamente,


Marcel Lyudi Kozjima
Pregoeiro Oficial

Marcel Lyudi Kozima

De: "Sec.Serv.Publicos, Agua e Esgotos - Projetos" <projetos@birigui.sp.gov.br>

Para: "Marcel Lyudi Kozima" <marcel.pregoeiro@birigui.sp.gov.br>

Enviada em: quarta-feira, 8 de agosto de 2018 11:13

Assunto: Resposta Esclarecimentos - Pregão 122/2018,,

Em resposta ao Pregão 122/2018 solicitada pela empresa Afer Industrial Ltda, informamos que o tampão deverá ser em Ferro Fundido T 80 com travas padrão.

att

Marcos Antonio Albano
Secretário de Serviços Públicos,
Água e Esgoto