



# Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

## RESPOSTA À SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO

Sirvo-me do presente para informar V.S<sup>a</sup>. de que, à vista do (s) questionamento (s), efetuado por determinada empresa, quanto ao Edital do **Pregão Eletrônico nº 140/2023**, que objetiva o **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DE ILUMINAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE**, conforme especificações do anexo I, temos (s) seguinte (s) resposta (s):

### QUESTIONAMENTO:

1) Solicitamos esclarecimentos quanto ao item nº 02, ocorre que a descrição deste item no TR é:

CANALETA SISTEMA “X” ESPECIFICAÇÕES: Canaleta para passagem de fios com sistema “X” auto adesiva com alto grau de aderência, com divisória, para ser aplicada em superfícies planas, produzida em plástico PVC, cor branca. Medidas Aproximadas: Altura 12,00 mm, Largura 20,00 mm, Comprimento 2000,00 mm.

Porém os fornecedores do nosso cliente somente fornecem este item com a característica técnica na altura de 10 mm.

Como vários fornecedores foram conectados, e estes nos afirmaram que tal exigência de 12,00 mm não existe, solicitamos a confirmação desta descrição. Uma vez que com a atual redação é impossível formular proposta.

### RESPOSTA:

Questionada, a Secretaria de Saúde, manifestou-se:

1) Informamos que, diante da limitação da fabricação do material, o descritivo menciona que as medidas 12x20x2000 mm **são aproximadas**. Portanto, os itens na especificação técnica 10x20x2000 mm serão aceitos, por se aproximarem da descrição e seguirem as medidas disponíveis no mercado.

Atenciosamente.

Sem mais para o presente momento.

Tatyane Fernanda Martins  
Pregoeira Oficial