



## RESPOSTA À PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Birigui, 22 de maio de 2020.

Sirvo-me do presente para apresentar resposta ao pedido de esclarecimento efetuado por determinada empresa, em relação ao Edital da Concorrência Pública nº 06/2020, que objetiva a “**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO TÉRMINO DA CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO CIDADANIA – ESPORTE (ANTIGO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE), SITUADO À RUA PEDRO CAVALO S/N, BAIRRO PORTAL DA PÉROLA II, NESTA CIDADE DE BIRIGUI/SP, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS, CONFORME MEMORIAIS DESCRITIVOS, MEMORIAL DE CÁLCULO, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMAS FÍSICO-FINANCEIROS E PROJETOS FORNECIDOS PELA SECRETARIA DE OBRAS**”; temos a informar:

### Solicita esclarecimento nos termos que segue:

01) Na Planilha Orçamentária do Edital os itens relativos à execução da cobertura e do fechamento lateral determinam a utilização de telhas metálicas:

*“Item 1.10.4 - Telha Metálica tipo sanduiche, com tratamento termo acústico (preenchimento com poliestireno expandido – EPS) com pintura eletroestática com lanternim (33,40 x 3,40 m) para ventilação e iluminação natural”*

*“Item 1.10.5 - Telha Metálica tipo sanduiche, com tratamento termo acústico (preenchimento com poliestireno expandido – EPS) com pintura eletroestática com 2 venezianas (23,80 x 4,00 m) para iluminação natural e ventilação”*

Perguntamos se telhas metálicas de **Galvalume** \*\* atendem a especificação destes dois itens?

*\*\* Revestimento composto de alumínio (55%), zinco (43,5%) e silício (1,5%), conhecido como Galvalume e também como Zincalume. ... Chapa de aço revestida por 150 g/m<sup>2</sup> de liga de alumínio-zinco, aplicado por processo de imersão a quente em linha de galvanização contínua.*



*Prefeitura Municipal de Birigui*

CNPJ 46.151.718/0001-80

---

**Resposta:** Procedemos com consulta à Secretaria de Obras, a qual manifestou-se através do Memorando 32/2020 SJG, de 21 de maio de 2020, o qual disponibilizamos na íntegra para conhecimento dos interessados.

Atenciosamente,

  
Marcel Lyudi Kozima

Chefe da Divisão de Compras, Licitações e Gestão de Contratos



*Prefeitura Municipal de Birigui*

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 46.151.718/0001-80

**MEMORANDO 32/2.020 – SJG**

Ao Sr. Marcel Lyudi Kozima  
Chefe de Divisão de Compras, Licitações e Gestão de Contratos  
DEPMAT/SL

Vimos por meio deste, em resposta ao ofício DEPMAT nº482/2.020 - ENLG, referente ao pedido de esclarecimentos - Concorrência Pública nº 06/2.020 formulado pela empresa Esteves & Amorim Construtora LTDA, informar que;

Conforme a descrição dos itens apontados pela empresa para esclarecimentos, estes dizem respeito a telha metálica tipo sanduiche no qual receberá como tratamento termo acústico o preenchimento com poliestireno expandido e ainda pintura eletrostática para acabamento conforme item 1.10.4 e 1.10.5 da planilha orçamentária.

Já o tipo de telha metálica, fica claro após consulta no memorial descritivo (CIE-R-Memorial-ARQ-Arquitetura-R06) incluído no edital no qual descreve;

*“Os telhados indicados em projeto serão executados em telhas metálicas de alumínio com tratamento térmico e acústico tipo sanduiche (preenchimento com poliestireno expandido - EPS), trapézio 40. As duas faces do telhado, bem como a estrutura metálica de apoio, deverão receber pintura eletrostática na cor branca, conforme especificado...”*


Portanto fica claro que não será permitido outro tipo de composição nas telhas e que esta deverá receber o tratamento acima citado.

Em virtude da grande quantidade de composições e acabamentos das telhas metálicas disponíveis atualmente no mercado, salientamos que qualquer produto que venha a atender o disposto no edital e que porventura possua alguma melhoria na qualidade do acabamento ou composição sem que altere a prevista inicialmente, será aceita desde que não altere custos e não venha a gerar prejuízos tanto para a contratada como o contratante.

Sem mais para o momento, reiteramos nossos protestos de estima e apreço.

Birigui, 21 de maio de 2.020

Engº Saulo Janário Garcia  
Chefe Divisão Manutenção Vias Públicas

  
Engº Saulo Gianpietro  
Secretário de Obras