



RESPOSTA À PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Birigui, 17 de maio de 2022.

Sirvo-me do presente para apresentar resposta ao pedido de esclarecimento efetuado por determinada empresa, em relação ao Edital da Concorrência Pública nº 01/2022, que objetiva a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE MELHORIAS NAS UNIDADES DE PRÉ-TRATAMENTO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DA CIDADE DE BIRIGUI-SP, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, CONFORME PROJETO BÁSICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, FORNECIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE”, temo a informar:

Solicita esclarecimento, em suma, nos termos que segue, *in verbis*:

01) “Entendemos que o material de fabricação da Grade de Cabos Mecanizada Tipo 4 Cabos, será em aço carbono. Favor confirmar nosso entendimento”

Resposta: Procedemos com consulta à Secretaria de Meio Ambiente, e a mesma informou através do Memorando nº 034/2022 que o material deverá ser aço inoxidável, o qual disponibilizamos na íntegra para conhecimento dos interessados.

02) “Entendemos que o material de fabricação da Grade Mecanizada Tipo Cremalheira, será em aço carbono. Favor confirmar nosso entendimento”

Resposta: Procedemos com consulta à Secretaria de Meio Ambiente, e a mesma informou através do Memorando nº 034/2022 que o material deverá ser aço inoxidável, o qual disponibilizamos na íntegra para conhecimento dos interessados.

03) “Na descrição do transportador, item 1.2 do Memorial Descritivo, ora apresenta a descrição “esteira transportadora”, ora apresenta a descrição “rosca transportadora”. Entendemos que o equipamento requerido se trata de transportador tipo esteira transportadora (correia). Favor confirmar nosso



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

entendimento”

Resposta: Procedemos com consulta à Secretaria de Meio Ambiente, a qual manifestou-se através do Memorando nº 034/2022, o qual disponibilizamos na íntegra para conhecimento dos interessados.

04) “Entendemos que o material de fabricação das estruturas e roletes do transportador será em aço carbono. Favor confirmar nosso entendimento”


Resposta: Procedemos com consulta à Secretaria de Meio Ambiente, a qual manifestou-se através do Memorando nº 034/2022, o qual disponibilizamos na íntegra para conhecimento dos interessados.

05) “Entendemos que as comportas a serem fornecidas conforme o item 2.1 do Memorial Descritivo serão de acionamento manual por volante. Favor confirmar nosso entendimento”

Resposta: Procedemos com consulta à Secretaria de Meio Ambiente, a qual manifestou-se através do Memorando nº 034/2022, o qual disponibilizamos na íntegra para conhecimento dos interessados.

Valemo-nos ainda da ressalva que, o edital será retificado devido aos pedidos de esclarecimentos e impugnação impetrados contra o instrumento convocatório.

Atenciosamente,


Marcel Lyudi Kozima
Chefe da Divisão de Compras, Licitações e Gestão de Contratos

Assunto: Solicitação de Esclarecimentos - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001 / 2022 000131

De: Miriam Cordeiro <Miriam.Cordeiro@SIGMA.IND.BR>

Data: 14/03/2022 15:57

Para: "licitacoes@birigui.sp.gov.br" <licitacoes@birigui.sp.gov.br>

CC: Adriana Oliveira <Adriana.Oliveira@SIGMA.IND.BR>, Comercial Sigma <comercial@sigma.ind.br>

Prezados, boa tarde.

Solicitamos por gentileza os seguintes esclarecimentos:

Esclarecimento 01

Entendemos que o material de fabricação da Grade de Cabos Mecanizada Tipo 4 Cabos, será em aço carbono. Favor confirmar nosso entendimento.

Esclarecimento 02

Entendemos que o material de fabricação da Grade Mecanizada Tipo Cremalheira, será em aço carbono. Favor confirmar nosso entendimento.

Esclarecimento 03

Na descrição do transportador, item 1.2 do Memorial Descritivo, ora apresenta a descrição "esteira transportadora", ora apresenta a descrição "rosca transportadora". Entendemos que o equipamento requerido se trata de transportador tipo esteira transportadora (correia). Favor confirmar nosso entendimento.

Esclarecimento 04

Entendemos que o material de fabricação das estruturas e roletes do transportador será em aço carbono. Favor confirmar nosso entendimento.

Esclarecimento 05

Entendemos que as comportas a serem fornecidas conforme o item 2.1 do Memorial Descritivo serão de acionamento manual por volante. Favor confirmar nosso entendimento.

Desde já agradecemos.

Atenciosamente,



Miriam Cordeiro

Comercial

miriam.cordeiro@sigma.ind.br

+55 11 4056-6265



Birigui, 23 de Março de 2022

Memorando n.º 034/2.022

De: **Elcio Fernandes Sanches**
Diretor de Coleta e Tratamento .

Para: **Marcel Lyudi Kozima**
Chefe de Divisão de Compras, Licitações e Gestão de Contratos

Assunto: **Esclarecimentos**

Prezado Senhor,

Em atenção ao Ofício nº 0479/2022 que solicita **ESCLARECIMENTOS** apresentado pela empresa **SIGMA TRATAMENTO DE ÁGUAS LTDA.** referente ao Edital da Concorrência Pública nº 01/2022 que objetiva a Contratação de empresa especializada para execução de obra de melhorias nas unidades de pré-tratamento da Estação de Tratamento de Esgoto da cidade de Birigui-SP, vimos respeitosamente esclarecer o quanto segue:

P-01) Entendemos que o material de fabricação de Grade de Cabos Mecanizada Tipo 4 Cabos, será em aço carbono.

R-01) O material utilizado na fabricação de Grade de Cabos Mecanizada Tipo 4 Cabos deverá ser em aço inoxidável.

P-02) Entendemos que o material de fabricação da Grade Mecanizada Tipo Cremalheira será em aço carbono.

R-02) O material utilizado na fabricação de Grade Mecanizada Tipo Cremalheira será em aço inoxidável.

P-03) Na descrição do transportador, item 1.2 do Memorial Descritivo, ora apresenta a descrição "esteira transportadora", ora apresenta a descrição



“rosca transportadora”. Entendemos que o equipamento requerido se trata de transportador tipo esteira (correia).

R-03) O equipamento deverá ser Rosca Transportadora de Detritos proveniente do Gradeamento e será fabricada em AISI 304 e Berço em UHMW.

P-04) Entendemos que o material de fabricação das estruturas e roletes do transportador será em aço carbono.

R-04) Prejudicado.

P-05) Entendemos que o material a serem fornecidas conforme o item 2.1 do Memorial Descritivo serão de acionamento manual por volante.

R-05) As comportas solicitadas no item 2.1 do Memorial Descritivo será do tipo Stop Log – quadro e gaveta em PRFV, pedestal e haste em aço inoxidável AISI 304, volante de manobra, largura de projeto.

Sem mais, colocamo-nos à disposição para esclarecimentos que se fizerem necessários, reiteramos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Elcio Fernandes Sanches
Diretor de Coleta e Tratamento

Marcos Antônio Albano
Diretor de Controle de Serviços de Água e Esgoto