



RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Birigui, 13 de novembro de 2025.

Sirvo-me do presente para apresentar resposta ao pedido de esclarecimento enviado na Plataforma BLL pela empresa EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA, em relação ao Edital do Pregão Eletrônico nº 145/2025, que objetiva a **“AQUISIÇÃO DE 500 (QUINHENTAS) LÂMPADAS DE LED PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO”**

Solicita esclarecimento nos termos que segue:

Questionamento 1: *“Boa tarde! Gostaria de solicitar um esclarecimento a respeito do item 02 do lote 01, é possível ofertar a lâmpada de 100w E27 com adaptador para E40? Desde já agradeço e aguardamos retorno. (...)”.*

Resposta: O Setor responsável manifestou-se através de e-mail nos termos *“(...) Tenho a informar que devido ao espaço dentro da luminária há necessidade que todas as lâmpadas tenham bocal E40, não podendo ter bocal E27 com adaptador”.*

Atenciosamente,

Juliana Gabriele Marcolino

Pregoeira Oficial