



## Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

Birigui-SP, 22 de MAIO de 2.020.

### Ofício Especial

**Assunto: Manifestação ao Esclarecimento formulado por SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS, ao edital da Tomada de Preços nº 18/2020.**

Senhor Licitante

Informamos que em análise no próprio texto do Instrumento Convocatório da Tomada de Preços nº 18/2020 (*Contratação de empresa especializada para execução da obra de iluminação pública da área verde do Parque do Biriguzinho, nesta cidade de Birigui/SP, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e projetos elaborados pela Secretaria de Serviços Públicos*), resta esclarecido, nos termos questionados, o que segue.

Questiona o Solicitante:

1) *Quando vocês falam em luminária led é somente para itens 1 e 2 da planilha correto?*

**Resposta:** Após a manifestação do Chefe de Serviço de Manutenção Elétrica, responsável técnico da Secretaria de Serviços Públicos, e requisitante do processo em questão, temos a seguinte resposta, *in verbis*:

*"[...] somente os itens 1 e 2 da planilha da Tomada de Preço nº18/2020 as luminárias são de Led e tem que estarem certificadas no INMETRO conforme consta em Edital.*

*Os projetores são a Led, porém, como ainda não existe uma legislação de certificado INMETRO dos mesmos, estes deverão seguir as características técnicas descritas em Edital."*

Quaisquer informações adicionais ao assunto poderão ser obtidas através do telefone (18) 3643-6125.

Sendo a resposta que compete a este Pregoeiro Oficial, subscrevo-me mui.

Atenciosamente,

  
**Marcel Lyudi Kozima**

= Chefe da Divisão de Compras, Licitação e Gestão de Contratos =

**Assunto:** Fwd: TOMADA DE PREÇOS Nº 18/2020  
**De:** PMB - LICITAÇÕES <licitacoes@birigui.sp.gov.br>  
**Data:** 20/05/2020 09:46  
**Para:** marcel.pregoeiro@birigui.sp.gov.br

----- Mensagem encaminhada -----

**Assunto:** TOMADA DE PREÇOS Nº 18/2020  
**Data:** Wed, 20 May 2020 09:04:16 -0300  
**De:** Licitação <dcompras37@gmail.com>  
**Para:** [licitacoes@birigui.sp.gov.br](mailto:licitacoes@birigui.sp.gov.br)

Bom dia prezados, sobre o memorial técnica da Tp/18/2020, é solicitado INMETRO para todas as luminárias de tecnologia led.

**REQUISITOS TÉCNICOS DE DESEMPENHO PARA TODAS AS LUMINÁRIAS TECNOLOGIA LED:**

As licitantes deverão declarar em suas propostas a marca/modelo das luminárias LED ofertadas, bem como deverão apresentar:

- 1) Registros emitidos pelo INMETRO, das marcas/modelos ofertados, de acordo com a Portaria 20.
- 2) Declaração de garantia total das Luminárias ofertadas, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos;
- 3) Catálogo ou ficha técnica das marcas/modelos ofertados.
- 4) Declaração da licitante de que os modelos/marcas ofertados atendem integralmente as especificações e exigências contidas no Edital e presente Termo de Referência, inclusive no atendimento de Normas vigentes aplicáveis e Portaria 20 - INMETRO.

Então perguntamos:

Quando vocês falam em luminária led é somente para itens 1 e 2 da planilha correto?

SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS EPP  
CNPJ 78794427000104  
Rua Newton de Souza e Silva,19.  
Uberaba-Curitiba CEP 815.700-50  
Tel: (41) 3376-3539



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Serviço de Manutenção Elétrica

CNPJ: 46.151.718/0001-80

End.: Rua Guanabara – nº 256 – Bairro Vila Guanabara.

Tel.: (18) 3643-6166 – E-mail: eletrica@birigui.sp.gov.br

Birigui, 21/05/2020.

**Memorando nº 056/2020.**

**Ao**

**Senhor Marcel Lyudi Kozima**

**Chefe da Divisão de Compras, Licitações e Gestão de Contrato**

Assunto: Resposta ao Ofício nº 560/2020 – referente ao esclarecimento solicitado pela empresa Solar Materiais e Construções Elétricas - EPP

Prezado Senhor, .....

Venho por meio deste, informar que somente os itens 1 e 2 da planilha da Tomada de Preço nº18/2020 as luminárias são de Led e tem que estarem certificadas no INMETRO conforme consta em Edital.

Os projetores são a Led, porém, como ainda não existe uma legislação de certificado INMETRO dos mesmos, estes deverão seguir as características técnicas descritas em edital.

Atenciosamente,

**Marco Fábio Vanni Pomeu**  
Chefe de Serviço de Manutenção Elétrica